

Gia Lai, ngày 02 tháng 12 năm 2022

V/v Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước
Kỳ họp thứ Mười một Hội đồng nhân dân
huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Phú Thiện.

Ngày 28/11/2022, Công ty TNHH MTV KTCT thủy lợi Gia Lai nhận được văn bản số 674/HĐND-TH ngày 28/11/2022 của HĐND huyện Phú Thiện V/v trả lời ý kiến, kiến nghị trước Kỳ họp thứ mươi một Hội đồng nhân dân huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Qua quá trình vận hành, kiểm tra, rà soát hiện trạng thực tế công trình thủy lợi Ayun Hạ, Công ty có ý kiến như sau:

1. Ý kiến, kiến nghị cử tri xã Ayun Hạ: “*Đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai điều tiết nước cho phù hợp để các xã gieo xạ kịp thời, đúng thời vụ. Đồng thời cần xem xét việc lắp còi báo động tại hệ thống xả lũ để kịp thời cho bà con nhân dân được biết việc xả lũ.*”

Trả lời:

1.1. V/v điều tiết nước cho phù hợp để các xã gieo xạ kịp thời, đúng thời vụ:

- Công trình thủy lợi hồ chứa nước Ayun Hạ có nhiệm vụ cấp nước tưới 2 vụ cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn 03 huyện, thị xã: Phú Thiện, Ia Pa, Ayun Pa. Thời gian cấp nước mùa vụ của công trình phụ thuộc vào các yếu tố sau:

+ Tình hình nguồn nước, tích nước của hồ.

+ Lịch gieo trồng mùa vụ, các hướng dẫn, khuyến cáo sản xuất trồng trọt của Sở NN & PTNT và các phòng kinh tế, phòng NN & PTNT các huyện, thị xã thuộc khu tưới công trình Ayun Hạ.

+ Nhu cầu dùng nước, cơ cấu cây trồng của các đơn vị, tổ chức, hộ dùng nước, nhân dân trong khu tưới của công trình.

+ Kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi do địa phương và công ty quản lý.

- Ngoài nhiệm vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, công trình còn có nhiệm vụ phòng chống lũ, hạn chế lũ cho hạ du và vận hành theo Quyết định số: 878/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Những năm gần đây, do tình hình biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, để phòng chống lũ, giảm lũ cho hạ du theo quy trình vận hành liên hồ, Công ty luôn phải điều tiết giữ mực nước hồ thấp hơn mực nước dâng bình thường 1m (tương đương với 33 triệu m³ nước), việc giữ mực nước này cũng gây ảnh hưởng đến quá trình tích nước cuối mùa lũ của hồ.

Vì vậy, để điều tiết nước phù hợp, hàng năm Công ty đều căn cứ vào tình hình nguồn nước, tích nước của hồ; lịch gieo trồng mùa vụ, các hướng dẫn, khuyến cáo sản xuất trồng trọt của địa phương; nhu cầu dùng nước, cơ cấu cây trồng của các đơn vị, tổ chức, hộ dùng nước, nhân dân trong khu tưới của công trình; kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa công trình thủy lợi; tình hình diễn biến thời tiết, dự báo của Tổng cục khí tượng Thủy văn, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên và việc điều tiết, vận hành phải đúng theo Quyết định số: 878/QĐ-TTg ngày 18/07/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

Nhằm chủ động, chuẩn bị trước các mùa vụ, Công ty luôn có thông báo Lịch mở, cắt nước kịp thời tới các địa phương, các đơn vị, tổ chức, hộ dùng nước, nhân dân trong khu

tưới được biết để triển khai gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch đúng theo lịch thời vụ, lịch tưới của công trình thủy lợi Ayun Hạ.

Để đảm bảo nguồn nước, không gây ảnh hưởng đến sản xuất mùa vụ, Công ty không cấp nước sản xuất trái vụ trong thời gian cắt nước giữa 2 vụ Mùa và vụ Đông Xuân.

1.2. V/v lắp còi báo động tại hệ thống xã lũ để kịp thời cho bà con nhân dân được biết việc xã lũ:

Hiện Công ty đã trang bị loa báo động xã lũ tại đầu mối công trình, trong năm 2023 và các năm tiếp theo sẽ từng bước lắp đặt hệ thống còi hú báo động dưới hạ du công trình để kịp thời cảnh báo xã lũ cho nhân dân.

2. Ý kiến, kiến nghị cử tri xã Ayun Hạ: “*Đoạn kênh chính khu vực K3 bị sạt lở sâu vào đường đi, đề nghị Công ty khai thác công trình thủy lợi Gia Lai sớm khắc phục tránh để xảy ra tai nạn*”

Trả lời:

Kênh chính công trình thủy lợi Ayun Hạ đã được kiên cố hóa bằng BTCT, qua thời gian sử dụng tại vị trí K3+490-K3+523 có sạt lở nhỏ, công ty đã khắc phục tạm thời đắp đất bằng bao tải. Tuy nhiên đợt cắt nước ngày 01/11/2022 để phục vụ công tác sửa chữa thường xuyên công trình, khi mực nước trong kênh giảm dần đến các bao tải đất bị sạt xuống lòng kênh. Vị trí này công ty đã đưa vào kế hoạch sửa chữa thường xuyên năm 2023.

Trên đây là nội dung trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri của Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Gia Lai, kính trình Hội đồng nhân dân huyện Phú Thiện xem xét, chỉ đạo./. *Thanh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- GD, các PGĐ, KSV;
- CNTL ĐM hồ Ayun Hạ, Phú Thiện;
- Lưu VT – QLCTTL,QLN.



**PHÓ GIÁM ĐỐC
Phan Phước Thiện**